

27. November 2007

41/2007 Alarm Brandmeldeanlage Griesser AG Aadorf

Dienstag, 27. November 2007 um 11.56 Uhr

Melder im Aufenthaltsraum Spritzerei Süd gibt Alarmmeldung. ReinigungsPersonal ist im Aufenthaltsraum an der Arbeit.

- Kontrolle des Melders
- Anlage zurück gestellt, gibt wieder Alarm
- Kommandant FW Griesser Schaltet die Gruppe aus und wechselt den Melder
- Rückmeldung an Kantonale Notrufzentrale

Mannschaft im Einsatz: 8 Offiziere / 1 Gruppenführer / 6 AdF

Dauer des Einsatzes: 1 Stunde

[zur Liste](#)