

22. November 2007

40/2007 Alarm Brandmeldeanlage Heidelberg

Donnerstag, 22. November 2007 um 08.14 Uhr

Automatischer Brandalarm Landgasthof Heidelberg Aadorf

Im 1. UG hatte die Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Die Anlage konnte durch das Personal zurück gestellt werden. Aus diesem Grunde war nichtmehr nachvollziehbar, welcher Melder Alarm ausgelöst hatte.

- Kontrolle sämtlicher Räume im 1. UG
- Rückmeldung an Kantonale Notrufzentrale Frauenfeld

Mannschaft im Einsatz: 7 Offiziere / 4 AdF

Dauer des Einsatzes: 1 Stunde

[zur Liste](#)