

20. Februar 2007

04/2007 Kaminbrand in Guntershausen

Objekt: 2-Familienhaus, Zur Rebe, Guntershausen

Dienstag, 20. Februar 2007 um 20.30 Uhr

Der Kamin weist eine Temperatur von 280° am Ofenausgang auf, mit Verfärbung des Chromstahlrohres.

- Heizung durch Hausbesitzer abgestellt
- Temperaturkontrolle des ganzen Kamins vom Keller bis zum Estrich durch die Feuerwehr
- Aufgebot an den Kaminfeger zur Kontrolle von Heizung und Chromstahlrohr

Mannschaft im Einsatz: 2 Offiziere / 1 Gruppenführer

Dauer des Einsatzes: 1 Stunde

[zur Liste](#)