

3. August 2006

## **36/2006 Alarm Brandmeldeanlage Halag Chemie Aadorf**

---

Donnerstag, 3. August 2006 um 09.42 Uhr

Beim Entladen eines LKW's geriet der Türgriff hinten an einen Handtaster und löste Alarm aus

- Kein Einsatz durch die Feuerwehr
- Die Kantonale Einsatzzentrale informierte im Konferenzgespräch, dass es sich um einen Fehlalarm handle
- Zur Abklärung war der Einsatzleiter (Lt Stadler) vor Ort

Mannschaft im Einsatz: 5 Offiziere / 1 Gruppenführer

Dauer des Einsatzes: 1/2 Stunde

[zur Liste](#)