

9. Februar 2006

04/2006 Alarm Brandmeldeanlage Bauriedl AG Aadorf

Donnerstag, 9. Februar 2006 um 04.15 Uhr

Die Brandmeldeanlage wurde durch einen technischen Defekt ausgelöst. Am Vorabend war der Anlagemonteur vor Ort. Die Anlage wurde aber nicht ausgeschaltet, was zur Auslösung des Alarms führte.

- Ganzes Gebäude auf mögliches Feuer absuchen
- Kein Einsatz nötig
- Anlage weist einen technischen Defekt auf
- Rückmeldung an Einsatzzentrale Frauenfeld

Mannschaft im Einsatz: 11 Offiziere / 3 AdF

Dauer des Einsatzes: 1 Stunde

[zur Liste](#)