

6. März 2006

## **17/2006 Alarm Brandmeldeanlage Bauriedl AG Aadorf**

---

Montag, 6. März 2006 um 14.41 Uhr

Beim Einfüllen von Heizöl entstanden Dämpfe und Nebel, was einen Brandmelder aktivierte. Obschon die Brandmeldeanlage auf Tagbetrieb (verzögert) eingestellt war, wurde die Meldung direkt an die Alarmzentrale Frauenfeld übermittelt. Trotz sofortigem Rückruf durch den Anlagebesitzer konnte der Alarm nicht mehr gestoppt werden.

- Kein Einsatz nötig

Mannschaft im Einsatz: 6 Offiziere / 1 Gruppenführer

Dauer des Einsatzes: 1 Stunde

[zur Liste](#)