

4. Juni 2006

31/2006 Wasserwehr Michelackerstrasse 7 Ettenhausen

Sonntag, 4. Juni 2006 um 19.45 Uhr

Wasserrohrbruch, Wasser läuft in den Keller. ca. 5 - 10 cm Wasser in diversen Kellerräumen. Vor der Kellertüre staut sich das Wasser

- mit Tauchpumpe vor Kellertüre auspumpen
- mit 2 Wassersaugern die Kellerräume leeren
- Aufgebot Wasserwerk Aadorf und Firma Brülisauer Ettenhausen für die Reparatur der Leitung
- diverse Schieber schliessen

Mannschaft im Einsatz: 8 Offiziere / 1 Gruppenführer / 3 AdF

Dauer des Einsatzes: 2 Stunden

[zur Liste](#)