

15. Juni 2006

32/2006 Kabelbrand Migros Aadorf

Donnerstag, 15. Juni 2006 um 15.27 Uhr

Kabelbrand im Lüftungs-Maschinenraum in der Tiefgarage, Parkdeck 2

- Absuchen der Tiefgarage Parkdeck 2. Weder Rauch noch Feuer feststellbar.
- Kontrolle der Lüftungszentrale und der Maschinenräume. Im Maschinenraum wurde Rauch und Feuer festgestellt.
- Mit Schnellangriff ab Tanklöschfahrzeug Brand gelöscht
- Aufgebot an EW Aadorf. Ventilator stromlos gemacht
- Rückzug und Meldung am KNZ

Mannschaft im Einsatz: 7 Offiziere / 1 Gruppenführer / 1 AdF

Dauer des Einsatzes: 1 Stunde

[zur Liste](#)