

6. Dezember 2005

## **39/2005 Alarm Brandmeldeanlage Aaheim Aadorf**

---

Einsatz 39/2005

Dienstag, 6. Dezember 2005 um 14.58 Uhr / 25 Mann/Frau im Einsatz

Bei Installations- und Prüfungsarbeiten der Anlagefirma wurde ein automatischer Alarm ausgelöst. Die Anlagefirma hatte es unterlassen die Kant. Notrufzentrale zu benachrichtigen. Trotz sofortiger Meldung der Anlagefirma an die KNZ, es handle sich um einen Fehlalarm, konnte der Alarm nicht mehr unterbrochen werden.

- Kein Einsatz notwendig
- Meldung an Depot Aadorf "nicht ausrücken"
- Infolge der Tageszeit wurde eine zusätzliche Gruppe aufgeboden (daher die grosse Personalanwesenheit)

he

[zur Liste](#)