

30. Dezember 2005

41/2005 Alarm Brandmeldeanlage FAT Tänikon

Einsatz 41/2005

Freitag, 18. Dezember 2005 um 00.10 Uhr / 12 Mann im Einsatz

Die Brandmeldeanlage im Äbrissinnenhaus, 3. OG hat den Alarm ausgelöst.

- Mit Betriebsangestellten Melder aufsuchen
- Keinen defekten Melder gefunden
- Aus diesem Grunde, Anlage auf Verzögerung geschaltet
- Rückmeldung an KNZ Frauenfeld

he

[zur Liste](#)