

4. Januar 2005

## **<B>Alarm Brandmeldeanlage Griesser Aadorf</B>**

---

Einsatz 27/2004

Samstag, 27. November 2004 um 05.42 Uhr / 12 Mann im Einsatz

Automatischer Brandmelder in der Beschichtungsanlage hatte den Alarm ausgelöst.

Melder kontrolliert, kein Brand festgestellt, nur Rauch, der durch den manuellen Start des Ofens erzeugt wurde.

- Anlage zurückgestellt
- Rückmeldung an Kantonale Notrufzentrale Frauenfeld

he

[sicherheit@aadorf.ch](mailto:sicherheit@aadorf.ch)

[zur Liste](#)