

4. Januar 2005

Alarm Brandmeldeanlage Lagerhaus Wittenwil

Einsatz 25/2004

Donnerstag, 16. September 2004 um 11.45 Uhr / 10 Mann im Einsatz

Durch Bauarbeiten entstand starker Rauch, was die Brandmeldeanlage auslöste.

Kontrolle der alarmgebenden Gruppe. Es wurde mit dem Anlagebesitzer abgesprochen, dass die gefährdete Gruppe während der Bauzeit abgeschaltet werden sollte. Die Servicefirma übernimmt die Angelegenheit mit der Fernübermittlung.

- Rückmeldung an Kantonale Notrufzentrale Frauenfeld

Dauer des Einsatzes 1 Std

he

sicherheit@aadorf.ch

[zur Liste](#)