

Öffentliche Auflage

Verkehrsanlage Weidlistrasse Südwest, Ettenhausen

Die Weidlistrasse Südwest in Ettenhausen weist verschiedene Mängel im Strassenkörper auf. Die Strassenoberflächen zeigen erhebliche Rissbildungen, die schon mehrmals repariert wurden, auf. Die teilweise abgesenkten Randabschlüsse und defekten Schachtabdeckungen in der Fahrbahn gilt es zu ersetzen. Die vorhandenen Spurrinnen und Dolen verhindern eine optimale Entwässerung der Strassenoberfläche. Pfützenbildungen und stehendes Wasser an der Oberfläche ist die Folge daraus. Die bestehende Schmutzwasserleitung von KS 231.952 bis KS 231.9522 sind gemäss GEP hydraulisch überlastet. Der Wasserlauf der Rohre sind ausgewaschen und weisen diverse Schäden auf, welche saniert werden müssen. Bei der Bestandesaufnahme wurde ein Betonrohr DN 120 mm entdeckt, dass das anfallende Wasser der Parkplatzflächen direkt in die Lützelurg entwässert. Gemäss GEP müssen die Flächen ins Schmutzabwasser entwässert werden, da sie zu einer Gewässerverschmutzung führen könnten. Die neu geplante PP 315 mm Leitung vereint die beiden Parallelleitungen. Dadurch müssen nicht beide Leitungen saniert werden und die Parkplatzflächen werden zukünftig gemäss GEP ins Schmutzabwasser entwässert.

Auflagefrist: 7. November 2025 – 26. November 2025

Auflageort: Gemeindehaus Aadorf, Foyer im 1. Stock

Einsprachen gegen die geplanten Sanierungsmassnahmen sind innerhalb der Auflagefrist schriftlich an das Amt für Bau und Umwelt der Gemeinde Aadorf einzureichen. Diese haben einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Aadorf, 30. Oktober 2025

Andreas Müller
Bereichsleiter Tiefbau